



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Vyřizuje: Jana Vlčková Vopatová
Tel.: 267 994 134
E-mail: jana.vopatova@sfzp.cz
Datum: 15. 01. 2018
Č. j.: SFZP 004087/2018

Podání písemné informace

Registrační číslo projektu: „CZ.1.02/3.2.00/13.21129“

Název projektu: „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Kamenice“

Dne 29. 11. 2017 byla na Státní fond životního prostředí České republiky doručena Vaše žádost o podání písemné informace, zda stavební dílo na veřejné zakázce **CZ.1.02/3.2.00/13.21129 „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Kamenice“** bylo řádně předáno bez vad a nedodělků.

Pro Vaši informaci sdělujeme, že Zápis o předání a převzetí byl vyhotoven dne 29. 2. 2016. Jeho součástí byla Příloha č. 1 – Soupis vad a nedodělků (kopie přiložena). Uvedené vady a nedodělky měly být odstraněny nejpozději do 30. 3. 2016.

V případě dalších informací jsme k dispozici.

S pozdravem


Mgr. Bohdan Polák

ředitel OOOZE OPŽP
SFŽP ČR

Na vědomí:

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
Olešovice 251 68 Kamenice



Příloha č.1 – Soupis vad a nedodělků

Datum / Čas: 29.2.2016 8:30h

Projekt: "Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Kamenice"

Distribuční list:

BODY JEDNÁNÍ		Úkol pro	Termín
1.	VADY A NEDODĚLKY		
1.1	Zábradlí u vstupu do kulturního domu bude krajní pole odříznuto a předáno investorovi	GD	
1.2	Výměna nerezových spojovacích prostředků na schodišti	GD	
1.3	Dokončení záklopů stříšek nad vstupy	GD	
1.4	Nerezové doplňky na fasádách. (18.3.2016)	GD	
1.5	Opravit a doplnit prostupy střech	GD	
1.6	Zkompletovat a zprovoznit posuvné dveře	GD	
1.7	Zprovoznění venkovních žaluzií	GD	
1.8	Úprava vývodu světla u stříšky do pizzerie	GD	
1.9	Oprava vnitřních úprav u výplní otvorů dle samostatného zápisu ze dne 29.2.2016	GD	
1.10	Úprava elektro v sále	GD	
1.11	Nutno seřídít a opravit vstupní dveře do objektu C	GD	
1.12	Dvířka komínové šachty	GD	
1.13	Přesunout krabici na fasádě u garáže objektu A (skryta za dešťovým svodem	GD	
1.14	Kontrola topných kabelů	GD	
1.15	Kapotáž kotev schodiště	GD	
1.16	Mřížky odvětrání WC a nerez dvířka na fasádách	GD	
1.17	Výměna okna na schodišti	GD	
1.19	Zprovoznění posuvných dveří	GD	
1.20	Křivá zakládací lišta	GD	
1.21	Seřízení oken a výměna klik	GD	
1.22	Zakončení detailu napojení cembonit a fasády	GD	
1.23	Seřízení vrat v garáži a dopojení na finální rozvod elektro	GD	
1.24	Vyčištění betonové dlažby	GD	
1.25	Vyčištění tahokovu a konstrukce schodiště	GD	



1.26	Vyčištění klempířských prvků	GD	
1.27	Úprava lapačů střešních splavenin	GD	
		GD	
2.1	PŘÍŠTÍ KONTROLA ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ		
	Příští kontrola odstraňování vad a nedodělků: Místo: OÚ Kamenice	všichni	30.3.2016 v 12:30h
2.2	ZÁVĚR		
	Vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do:	Dle dodatku k SoD č.5 do 30.3.2016	