



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 23. 12. 2010

30. 11. 2010

Městský úřad Moravský Krumlov

Odbor výstavby a územního plánování

Nam. Klášterní 125

672 11 Moravský Krumlov

SZn: SMUMK 15193/2010 VÚP ŠJ

č.j: MUMK 26273/2010

Vyřizuje: [redacted]

Městský úřad Moravský Krumlov

dne 16. 2. 2011

Telefon: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

V Moravském Krumlově dne 29. 11. 2010

Dobrovolný svazek obcí

„Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace

Vedrovice 326

671 75

## STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 270/2010

Dne 30.6.2010 Dobrovolný svazek obcí „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace, Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova, IČ: 72041277 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Odkanalizování obcí Vedrovice a Kubšice“ na pozemcích v katastrálním území Kubšice, Vedrovice a Zábrdovice u Vedrovic. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 23.12.2008 pod č.j. MUMK 26595/2008, ke SZn.: SMUMK 22234/2008 VÚP/Do, které nabylo právní moci dne 24.1.2009. Na základě výše uvedeného podání bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad v Moravském Krumlově, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), po projednání žádosti dle § 111 – 114 a podle § 115 stavebního zákona Dobrovolnému svazku obcí „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace, Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova, IČ: 72041277

### p o v o l u j e

stavební objekty stavby „Odkanalizování obcí Vedrovice a Kubšice“,

SO 0606 – Elektropřípojka

SO 0608 – Vodovodní přípojka

na pozemcích p.č. KN 228, KN 246, KN 247, KN 270, KN 271, KN 272, KN 282/3, KN 451, KN 460, KN 517, KN 518, GP 222, GP 223, GP 224, GP 225, GP 226, GP 227, GP 272, GP 273 a GP 460, vše v katastrálním území Kubšice.

Elektropřípojka k ČOV je napojena na venkovní distribuční síť NN v majetku E.ON, v místě podpěry č. 23. Vodovodní přípojka k ČOV je napojena na veřejný zásobovací řad Ø 90 mm v obci Kubšice, ve správě Vodárenské akciové společnosti.

Popis stavby:

SO 0606 - Elektropřípojka k ČOV je napojena na venkovní distribuční síť NN v majetku E.ON, v místě podpěry č. 23. Zde bude osazena pojistková skříň PS100 a proveden svod NAYY 4 x 25 mm<sup>2</sup>, které bude trasováno v zemi do elektroměrového pilíře RE v provedení

PER2, tento bude umístěn dle situace v blízkosti sloupu. V pilíři PER2 bude osazeno přímé měření spotřeby elektrické energie. Z pilíře PER2 bude vyvedeno odměřené instalační vedení NAYY (AYKY)  $3 \times 120 + 70 \text{ mm}^2$ . Kabelové vedení bude trasováno dle situačního výkresu a ukončeno v pojistkové skříni SS100 v areálu ČOV. Celková délka kabelového vedení je cca 380 m.

SO 0608 - Vodovodní přípojka k ČOV je napojena na stávající vodovodní řad před RD č.p. 92, ve vzdálenosti 2,66 m od lince RD bude osazena plastová vodoměrná šachta o půdorysném rozměru  $1,2 \times 0,9 \text{ m}$ . Trasa přípojky vodovodu vede v krajnici silnice III/3969 cca 38 m. Zde přechází silnici protlakem DN 100 délky 9 m. Dále pokračuje trasa vodovodní přípojky podél silnice III/3969 do areálu ČOV. Celková délka vodovodní přípojky je cca 430 m.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace:
  - SO 0606 – elektropřípojka – Ing. [redacted] autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 1300751
  - SO 0608 – vodovodní přípojka – Ing. [redacted] autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1000081
 Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 2) Elektropřípojka k ČOV je napojena na venkovní distribuční síť NN v majetku E.ON, v místě podpěry č. 23. Zde bude osazena pojistková skříň PS100 a proveden svod NAYY  $4 \times 25 \text{ mm}^2$ , které bude trasováno v zemi do elektroměrového pilíře RE v provedení PER2, tento bude umístěn dle situace v blízkosti sloupu. V pilíři PER2 bude osazeno přímé měření spotřeby elektrické energie. Z pilíře PER2 bude vyvedeno odměřené instalační vedení NAYY (AYKY)  $3 \times 120 + 70 \text{ mm}^2$ . Kabelové vedení bude trasováno dle situačního výkresu a ukončeno v pojistkové skříni SS100 v areálu ČOV. Celková délka kabelového vedení je cca 380 m.
- 3) Vodovodní přípojka k ČOV je napojena na stávající vodovodní řad před RD č.p. 92, ve vzdálenosti 2,66 m od lince RD bude osazena plastová vodoměrná šachta o půdorysném rozměru  $1,2 \times 0,9 \text{ m}$ . Trasa přípojky vodovodu vede v krajnici silnice III/3969 cca 38 m. Zde přechází silnici protlakem DN 100 délky 9 m. Dále pokračuje trasa vodovodní přípojky podél silnice III/3969 do areálu ČOV. Celková délka vodovodní přípojky je cca 430 m.
- 4) Pro skladovací, administrativní a hygienické zařízení stavby bude vyčleněn prostor v blízkosti stavby na pozemku investora.
- 5) Vyjádřením E.ON Česká republika, s.r.o., RSS VN a NN Znojmo, Rooseveltova 8a, ze dne 3.6.2010 pod zn. M18531 – Z051016340 konstatuje, že v zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN. Současně se uděluje souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy a stanoví tyto podmínky:
  - 1) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
  - 2) Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
  - 3) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uvedeného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:



- a) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - b) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
  - 4) Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
    - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
    - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
    - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
    - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
  - 5) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.
  - 6) Veškeré práce s mechanizací, jejichž částí se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
  - 7) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytýčení kabelů zajistí p. [redacted]**
  - 8) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
  - 9) Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
  - 10) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
  - 11) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
  - 12) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
  - 13) Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.
- 6) **Městský úřad Moravský Krumlov, odbor školství a kultury**, stanovisko ze dne 25.8.2010, č.j.: MUMK 18914/2010. Upozorňujeme, že území dotčená stavbou lze klasifikovat jako území s archeologickými nálezy, a proto v případě provádění výkopů či zemních prací je stavebník, v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen tento záměr již v době přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu

Akademie věd České republiky (Kralovopolská 147, 612 00 Brno) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

- 7) **Telefónica O2 Czech Republic, a.s.**, J. Babáka 2733/11, 662 90 Brno, vyjádření ze dne 22.4.2010, č.j.: 47306/10, kde dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. V tomto případě se jedná o jiné stavební objekty, které povolují speciální stavební úřady (vodoprávní a dopravní). Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále SEK) budou uvedeny v jejich povolení.
- 8) **Jihomoravská plynárenská, a.s.**, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, vyjádření ze dne 13.4.2010, zn.: 1201/10/117. Při realizaci výše uvedené stavby dojde k souběhu a křížení se stávajícím VTL plynovodem, plynovodem DN 100, PN 40 v majetku JMP Net, s.r.o. V tomto případě se jedná o jiné stavební objekty, které povolují speciální stavební úřady (vodoprávní a dopravní). Podmínky pro provádění stavebních prací v zařízení společnosti JMP, a.s. budou uvedeny v jejich povolení.
- 9) **Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy**, vyjádření ze dne 21.1.2010, č.j.: 5/2010-OD/Vy:  
1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemku určeného k plnění funkce dopravy, uvedené v ust. § 2 Pozemní komunikace a jejich rozdělení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 10) **Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Znojmo**, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, vyjádření ze dne 3.6.2010, č.j.: 48/2010-Pr. Pro provedení stavby je nutné projektovou dokumentaci dopracovat tak, aby byly splněny níže uvedené připomínky:  
Připomínky týkající se ČOV:  
  - 1) Elektroměrový rozvaděč osadit aplikací dvojí sazba.
  - 2) Přívodní kabel AYKY 3x120-70 mm<sup>2</sup> do rozvaděče RM chránit proti mechanickému poškození chráničkou (kopoflex).
  - 3) V projektu č. přílohy F 2.6.6.2. se rozchází hodnota hl. jističe.
  - 4) V projektu č. přílohy F 2.6.6.2. není zakreslen signalizační kabel CYKY 5x2,5 mm<sup>2</sup>, který by měl být uložen do kabelové rýhy vedle přívodního kabelu.
  - 5) Do projektu je potřeba zanést řešení dálkového přenosu na ČOV Kubšice.
  - 6) Vodovodní přípojka pro ČOV bude napojena nejméně 5 m před koncovým hydrantem.
- 11) **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Znojmo**, Kotkova 24, 669 50 Znojmo, vyjádření ze dne 7.4.2010, č.j. 4760/2010. Souhlasíme s předloženou dokumentací na akci „Vedrovice, Kubšice, ČOV a tlaková kanalizace“. Křížení bude provedeno protlakem. Dotčený pozemek musí být uveden do původního stavu, vytěžená zemina po dobu výstavby nesmí zůstat v tělese komunikace.
- 12) Při provádění stavby budou dodrženy ust. vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
- 13) Při provádění stavby budou dodrženy obecné závazné předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- 14) Stavba bude provedena dodavatelsky na základě výběrového řízení stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Povinnost a odpovědnost stavebního podnikatele při provádění stavby jsou v § 160 odst. 1 a 2

K žádosti v průběhu řízení byly předloženy tyto doklady:

- projektová dokumentace stavby,
  - SO 0606 – elektropřípojka – [redacted], autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 1300751
  - SO 0608 – vodovodní přípojka – [redacted], autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1000081
- kopie katastrální mapy
- informace o parcelách KN
- soupis a požadavky dotčených organizací a majitelů nemovitostí
- závazné stanovisko KHS JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 19.4.2010, č.j. 196/2010/ZN/HOK
- vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. J.Babáka 11, Brno, pracoviště Znojmo, ze dne 22.4.2010, č.j. 47306/10
- vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., RSS VN a NN Znojmo, Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo ze dne 3.6.2010 pod zn. M18531 – Z051016340
- vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., RSS VN a NN Znojmo, Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo ze dne 2.10.2009 pod zn. V1852 – 700146136000010/2009
- vyjádření Čeps, a.s. ze dne 19.5.2010, č.j. 504/10/BRN/15/16114/19.5.2010/Dvoř.
- vyjádření JMP, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 3.4.2010, zn. 1201/10/117
- vyjádření VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 24, ze dne 3.6.2010, č.j. 48/2010-Pr
- vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Moravy a Dyje, Provozovna Znojmo, Dvořákova 21, 669 02 Znojmo ze dne 14.4.2010, č.j. 209/10/Dv.
- vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Moravy a Dyje, Provozovna Znojmo, Dvořákova 21, 669 02 Znojmo ze dne 18.12.2009, č.j. 960/09/Dv.
- Vyjádření Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 22.9.2009, č.j. PM 42010/2009-203/Ou
- vyjádření SÚS JMK, p.o.k., Oblast Znojmo, Kotkova 24 ze dne 7.4.2010, zn.: 4760/2010
- závazné stanovisko HZS JMK, Územní odbor Znojmo, Pražská 83, 669 033 Znojmo ze dne 12.4.2010, ev. č. HSBM-10-156-3/7-OPR-2010
- stanovisko projektanta k vyjádření Vodárenské akciové společnosti ze dne 21.6.2010.
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 052 C 10/27 ze dne 23.9.2010 – Pozemkový fond ČR, Odloučené pracoviště Znojmo.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 29.1.2009 – Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic JMK
- Stanovisko Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru školství a kultury ze dne 6.1.2010, č.j.: MUMK 18914/2010.

Ostatní stanoviska a vyjádření jsou součástí územního rozhodnutí ze dne 23.12.2008, č.j. MUMK 26595/2008, ke SZn: SMUMK 22234/2008 VÚP/Do.

Podmínky pro provádění stavby v těchto vyjádřeních a stanoviskách jsou uvedeny ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 1 opatřením ze dne 28.7.2010 oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a stanovil ústní jednání spojené s ohledáním na místě samém dne 2.9.2010.

Při ústním jednání dne 2.9.2010 Pozemkový fond ČR, Odloučené pracoviště Znojmo uvedl do protokolu nesouhlas s vydáním stavebního povolení na pozemcích ve správě PF ČR do doby uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu přípojek vodovodu a NN na parcelách KN 288 a GP 273 v k.ú. Kubšice.

Dne 6.10.2010 obdržel stavební úřad uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 025 C 10/27 ze dne 23.9.2010 mezi oprávněným – Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace, a povinným – Pozemkový fond ČR, Odloučené pracoviště Znojmo.

stavebního zákona. Povinnosti a odpovědnost stavbyvedoucího při přípravě a provádění stavby jsou v § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

- 15) Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen:
- a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby,
  - b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu,
  - c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
  - d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
  - e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
- 19) Budou provedeny kontrolní prohlídky stavby dle předloženého kontrolního plánu:
- vytýčení stavby
  - uložení trubního a kabelového vedení
  - zpětné zasypy, zapravení povrchů a zpětné rozproštění ornice
  - závěrečná kontrolní prohlídka
- Stavebník je povinen dokončení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu nahlásit.
- 20) Podle § 157 stavebního zákona při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebního úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho provedení stanoví vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 5 této vyhlášky. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
- 21) Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle ust. §§ 178-183 stavebního zákona.
- 22) Stavba bude dokončena do 31.12.2012.
- 23) Po ukončení stavby stavebník podá na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Moravský Krumlov podle § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu s náležitostmi dle § 12 vyhl. č. 526/2006 Sb. a přílohy č. 5 části B k této vyhlášce.
- 24) K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží:
- dokumentaci skutečného provedení stavby
  - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
  - výsledky předepsaných zkoušek (předávací protokol sepsaný mezi zhotovitelem a objednatelem, stavební deník k nahlédnutí, stanoviska dotčených orgánů)
  - geodetické zaměření vedení tras vodovodní přípojky a elektropřípojky

## O d ů v o d n ě n í

Dne 30.6.2010 Dobrovolný svazek obcí „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace, Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova, IČ: 72041277, podal žádost o stavební povolení.

Dále bylo do protokolu zaznamenáno souhlasné stanovisko VAS, a.s., Divize Znojmo za podmínky dané ve vyjádření č.j. 48/2010-Pr ze dne 3.6.2010, tj. že vodovodní přípojka bude napojena na vod. řad min. 5 m před koncovým hydrantem.

V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska dotčených orgánů. Podmínky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí a účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad zjistil, že projektové dokumentace stavby splňují obecné požadavky na stavbu (vyhláška č. 268/2009 Sb.), a že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
  - stavebníkovi
    - Dobrovolný svazek obcí „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace, Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- podle § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona:
  - vlastníkově pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem:
    - Obec Kubšice, Kubšice 40, 671 76 Olbramovice u Moravského Krumlova
    - Agroservis, I. zemědělská a.s. Višňové, Višňové 358, 671 38
    - Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, doručovací adresa – Dvořákova 21, 669 02 Znojmo
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
- podle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona:
  - vlastníkově stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena:
    - Vodárenská a.s., Divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo
    - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 2733/11, 662 90 Brno
    - Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
    - E.ON Česká republika, s.r.o., Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo
    - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
    - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Znojmo, Kotkova 24, 669 50 Znojmo
- podle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona:
  - vlastníkově sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]





Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena. Protože stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

### P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke *Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno*, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Podle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání (náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu) podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

  
vedoucí odboru výstavby a ÚP